

序号	代号	名称	型号	数量
		指示灯		
7	BAT	蓄电池	100AH/12V	18
6	M5	硅链		1
5		直流空开	63A	3
4		直流空开	16A	15
3		直流空开	10A	7
2	M4	触摸屏		1
1	M1～M3	充电模块	10A	3

中铁水利水电规划设计集团有限公司

核定			赣江下游尾闾综合整治工程	招标 设计
审查				电气二次 部分
校核			主支泄水闸直流系统图	
设计				
制图				
描图	CAD		比例	日期
设计证号	A136002848		图号	GJWL-ZB-北支-EC-3

声明：未经授权，不得翻印（录）、传播或他用，对于侵权行为我院将保留追究其法律责任的权利。