

# 采购申请

采购申请部门: 发电部

申请人: 姚磊

申请时间: 2024年02月04日

编号: 11173

零件号	名称	规格型号	计量单位	数量	费用来源	用途	备注
	2024年脱硫石灰石运输		无单位	1.00	二期-主营业务成本-材料费-运行消耗性材料费-大宗运行材料-石灰石		

项目基本情况: 2024年预计向江西德安万年青水泥有限公司购买15000吨石灰石料, 需支付运杂费。此采购申请为运杂费, 石灰石料价格另计。

项目类型: 工程类

项目性质: 一般项目

业务类型: -

技术要求: 运输车辆必须有行驶证且每年度经过交通部门年检合格的车辆, 运输车辆必须满足现场装载要求(需翻车, 满足直接往石灰石卸料格栅卸料方式)、环保要求, 运输车辆必须提供 $\geq 100$ 万的第三者责任险保单复印件。车辆必须带有自动蓬布装置。

## 审批意见

发电部经理	签字: 同意	签字: 曾名劭	日期: 2024/2/26 13:44:3
生产技术部专工(自选)	签字: 同意	签字: 李鹏	日期: 2024/2/27 8:19:0
生产技术部经理	签字: 同意	签字: 江卫国	日期: 2024/2/27 12:09:0
计划经营发展部副经理	签字: 同意, 拟询价。	签字: 余炜	日期: 2024/2/27 12:11:4
计划经营发展部经理	签字: 同意	签字: 于晓平	日期: 2024/2/27 12:34:4
发电部分管领导	签字: 同意	签字: 匡仁钦	日期: 2024/2/27 13:33:2
计划经营发展部分管领导	签字: 同意	签字: 宋弘景	日期: 2024/2/27 13:54:5
总经理	签字: 同意	签字: 魏建宏	日期: 2024/2/27 13:55:3

## 向德安万年青采购石灰石所产生运杂费说明

目前供应商供应我厂石灰石现状，从 2023 年 12 月份石灰石料化验数据来看，石灰石平均碳酸钙含量 88.58%，平均碳酸镁含量 5.71%，而我厂技术规范要求碳酸钙含量高于 90%，碳酸镁含量低于 3%，这两项主要指标均达不到我厂技术规范要求，导致我厂 4 台机组吸收塔浆液起泡严重，石膏品质得不到保障。

2024 年 1 月份，先后两次赴德安万年青水泥有限公司调研，取得石灰石样品并进行化验，两次化验结果分别为：1 月 4 日碳酸钙含量 91.77%，碳酸镁含量 3.82%；1 月 17 日碳酸钙含量 94.77%，碳酸镁含量 2.93%。该石灰石品质优于当前厂内石灰石品质，故申请单一来源采购 15000 吨德安万年青水泥有限公司出产的石灰石料，用于进行脱硫石膏浆液改善性能试验。

德安万年青水泥有限公司至我厂预估运费 60 元/吨，此采购申请为从德安万年青水泥有限公司采购 15000 吨石灰石至我厂运杂费，石灰石费用另计。

