

采购申请 11831 技术要求

行号 2: 内侧径向密封片 (冷端)

一、技术要求

- 1、材质: corten 钢
- 2、单件重量: 2.1KG
- 3、图号: F002JAE003A201, (JFA/6), 单件密封片图纸
- 4、数量: 100 件。
- 5、厚度: $\delta = 2.5\text{mm}$
- 6、空气预热器型号: 35-VI (Q) -2650-QMR
- 7、原密封片厂家: 哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司

二、验收条款

- 1、材料验收: 应提供合格证、检验单等其他证明文件。
- 2、材质验收: 对技术要求内明确的要求, 必须提供材质证明文件, 尺寸需按照图纸进行供货。
- 3、宏观检查: 密封片表面无应平整、无变形、裂纹等缺陷。

