

发电机绝缘密封垫采购说明

一、单一来源说明

发电机绝缘密封垫使用在我厂二三期发电机汽励端密封瓦处，对密封性、压缩量、绝缘性能均要求较高，从上海电机厂、哈尔滨电机厂采购的发电机密封瓦成型垫片均为该种品牌垫片，为确保机组安全性，因此需采购 Interface 原厂生产的规格为：TN 9001 厚度 1.6mm 宽度 1016mm 垫片。

二、供货范围

1、发电机绝缘密封垫（规格：TN-9001 厚度 1.6mm 宽度 1016mm）26 米。

三、技术要求

- 1、密度：1.28g/cm³；
- 2、可压缩率：34.5MPa 下 15% 30%；
- 3、弹性恢复率：≥40%；
- 4、抗张强度：13.79MPa；
- 5、抗张强度变化率：≥40%；
- 6、厚度变化率：≥20%；

四、品牌要求

美国 Interface

五、验收要求

报价人需提供美国 Interface 原厂授权证书，进口报关单等证明文



件。并支持上海电机厂、哈尔滨电机厂等主机厂验证真伪。

申请人：刘润田（设备负责人）

复核人：刘润田（技术员）

申请日期：2024年04月04日

复核日期：2024年04月04日

班组：汽机检修班

审批部门：设备管理部（盖章）

审批日期：2024年04月04日

