

采购申请 11807 技术要求:

行号 51: 不锈钢截止阀:

一、技术要求

阀门名称: 不锈钢手动截止阀

需求数量: 42 台

阀门型号: J41H-40P, 阀座及阀体材质为 304 不锈钢, DN80, PN $\geq 4.0 \text{ mpa}$, 法兰连接, 直流式

流通介质: 氨气

适用温度范围: 0—425°C。

报价人所提供的物资需满足耐氨气腐蚀。

二、验收条款

1、材料验收: 应提供合格证、检验单或其他证明文件。

2、材质验收: 需求方对到货阀门材质进行抽样光谱检测, 材质必须为 304 不锈钢。

3、阀门严密性验收: 需求方对到货阀门抽样进行水压试验, 阀门必须无泄漏。

4、宏观验收: 阀门外观应无凹坑、变形、裂纹、破损等缺陷。

上述技术要求为物资到货后验收条款, 供货方所提供的物资需满足上述要求, 物资验收合格后才可进行相关付款流程, 否则需求方有权进行退货, 供货方承担由此造成的一切后果。

