

采购申请 11835 技术要求

行号 1：橡胶膨胀节技术要求

一、技术要求

型号	DN1200
压力	1.6Mpa
连接方式	法兰连接,配 48 套 M30*180mm8.8 级双头螺栓
法兰材质要求	09CrCuSb 耐硫酸露点腐蚀钢
软连接材质	耐磨耐腐蚀的氟橡胶

二、验收条款

1. 材料验收：应提供合格证、检验单，材质证明。
2. 材质验收：对技术要求内明确的要求，必须提供材质证明文件，法兰使用光谱仪进行元素分析验收。
3. 宏观验收：橡胶膨胀节表面应平滑，无变形、裂纹等影响使用的质量缺陷。

三、质保建议

1. 建议该物资保留 5%-10%质保金,质保 1 年,在质保期间发生的物资质量问题,需求方有权扣除质保金,并将供货方拉入供货黑名单。

李兴军 2024.04.01
设备管理部
周小东
李兴军
李兴军