

高压呼吸空气压缩机外送修项目

现消防营房有一台高压呼吸空气压缩机，型号：MCH6/ET, 编号：G02B-002194, 重量：52KG, 出厂日期：2021 年 04 月，厂家：沧州金盾安全防护科技有限公司。用于给正压式空气呼吸器充气补压。

2024 年 6 月 25 日，在充气使用过程中，高压呼吸空气压缩机三角皮带断裂，机器卡死，后经检修人员、厂家维修人员分析判断，认为压缩机有可能发生空压机爆缸故障，需返厂维修或定点维修。现要求将该高压呼吸空气压缩机送至厂家或定点维修点进行检修，要求维修后高压呼吸空气压缩机运行安全平稳，功能正常，要求维修期越短越好。物件来往运费由投标方负责。

