招标编号：赣水建 360101 招字[2021]第 0003 号(总承包)

赣江下游尾闾综合整治工程设计、采购、施工总承包

招 标 文 件

招　标　人 ：江西省赣抚尾闾整治有限公司

招标代理人 ：江西省机电设备招标有限公司

二〇二一年十一月

5	低压电缆	ZB-YJV22-0.6/1kV-3×95+1×50		1500			
6	低压电缆	ZB-YJV22-0.6/1kV 3×70+1×35		2000			
7	低压电缆	ZB-YJV22-0.6/1kV-3×50+1×25		2000			
8	低压电缆	ZB-YJV22-0.6/1kV-3×35+1×16		2000			
9	低压电缆	YJV22-0.6/1kV 3×25+1×16		1500			
10	低压电缆	YJV22-0.6/1kV 3×16+1×10		2000			
11	低压电缆	YJV22-0.6/1kV 3×10+1×6		500			
12	低压电缆	WDZAN-RYJS-2×4	米	3000			
13	低压电缆	WDZN-RYJSP-2x1.5	米	3000			
14	电线	BV-6	米	3000			
15	电线	BV-4	米	5000			
16	电线	BV-2.5	米	8000			

注：以上电缆数量以施工图阶段实际发生的工程量为准。

16.8 柴油发电机组及辅件设备

柴油发电机组应采用康明斯 、帕金斯、三菱同等或以上档次的国内、国际知名品牌的优质产品。

16.8.1 通则

卖方提供的产品应满足本技术条款规定的技术条件要求并应按以下标准的最新版本作为技术执行标准；如本技术条款列入的标准与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按要求较高的标准执行。

16.8.2 规范和标准

GB/T12786 《自动化柴油发电机组通用技术标准》

GB/T2820 《250 至 3200 千瓦柴油发电机组通用技术条件》

GB2819 《交流工频移动电站通用技术条件》

GB4712 《自动化柴油发电机组分级要求》

GB1497 《低压电器基本标准》

GB14048.1　　《低压开关设备和控制设备总则》

GB14048.2　　《低压开关设备和控制设备、低压断路器…》

GB14048.3　　《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离器开关及熔断器组合电器》

GB14048.4　　《低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》

GB14048.7　　《低压开关设备和控制设备辅助电器第 1 部份：铜导体的接线端子排》

GB14048.8　　《低压开关设备和控制设备辅助电器第 2 部份：铜导体的保护导体接线端子排》

GB7251.3　　《低压成套开关设备和控制设备》第三部份

GB4942.2　　《低压电器外壳防护等级》

GB7947　　《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB/T2682　　《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB/T16934　　《电能计量柜》

GB/T16935.17　《低压系统内设备的绝缘配合》

GB14285　　《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T720　　《电力系统继电保护柜屏通用技术条件》

IEC60439-1　　《低压开关设备和控制设备》

IEC439-1　　《低压成套开关和控制设备》

16.8.3 型号规格和数量

（1）名　称：　　柴油发电机组

（2）型　号：

柴油发动机:　　国产优质品牌（康明斯 、帕金斯、三菱）