

2024 年南康养护所消防器材采购项目询价文件 补遗书（第 001 号）

各应价单位：

根据《2024 年南康养护所消防器材采购项目询价文件》（以下简称“询价文件”）采购人决定对询价文件中的有关内容作出如下澄清及修改。本补遗书是对询价文件的修改应优先于询价文件的阅读。本补遗书正文共 1 页，请各应价人注意是否完整。

1、询价文件第二章应价人须知第六条合同协议书的签署修中“本合同授予经评审合格的报价最低应价人为第一成交候选人。”改为“本合同授予评标得分最高的应价人为第一成交候选人。”

2、询价公告及询价文件中手提式干粉灭火器的规格参数“(MFZ/ABC8)8kg，符合《手提式灭火器》（GB 4351-2023）标准要求，消防 S 认证，国家 3C 认证，喷射距离大于 3.5m 碳钢罐体，通过消防产品合格评定且可查询，足重足压，带喷管。”修改为“(MFZ/ABC8)8kg，符合《手提式灭火器》（GB 4351.1-2005）标准要求，消防 S 认证，国家 3C 认证，通过消防产品合格评定且可查询。”

3、询价文件第三章评审办法 3.2 款第 2 条中“最高分 5 分，最低分 1 分其余灭火器按等差（ $4 \div N$ ，N 为符合询价文件要求的潜在应价单位数量）依次递减得分。”改为“最高分 5 分，最低分 1 分其余水带按等差（ $4 \div N$ ，N 为符合询价文件要求的潜在应价单位数量）依次递减得分。”

采购人：_____（签字或盖单位章）

2024 年 11 月 13 日

