

采购申请

采购申请部门: 汽机检修班

申请人: ;

申请时间: 2025年01月19日

编号: 15468

零件号	名称	规格型号	计量单位	数量	费用来源	用途	备注
	6号机5抽电动门 阀体螺栓底牙修 复		个	1.00	二期-主营业务成本-修 理费-日常修理费-日 常维护费-一般日常维 护费-工程费-5、6号 机外送修理	6号机5抽电 动门阀体	
项目基本情况: 5抽电动门两颗阀体螺栓孔底丝牙损坏, 现场不具备修理条件, 需要外送修理; 要求: 开工时间以采购方通知时间为准, 要求合同签订后3日内完成并返厂;							
项目类型: 工程类		项目性质: -		业务类型: -			
技术要求: 1、阀门规格材质: DN600 PN16 , 材质WCB; 重量约: 450KG 2、技术要求 2.1、将原丝牙损坏螺栓孔 (M33*3.5, 共8个) 扩孔攻丝成M36*4, 深度6cm。 2.2、丝牙无毛刺、缺牙等缺陷, 旋转灵活无卡涩。 2.3、阀门拆装由采购方负责, 阀门转运由报价方负责。							