

采购申请

采购申请部门: 生产管理部 申请人: 王明 申请时间: 2025年05月17日

零件号	名称	规格型号	计量单位	数量	费用来源	用途	备注
			项	1.00			

项目基本情况: 验电器外送试验, 分两批外送。
计划时间: 2025年6月10日至2025年8月10日

项目类型: 服务类 项目性质: 一般项目 业务类型: -

技术要求: 1、根据DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程要求, 验电器每年进行一次启动电压及工频耐压试验。
2、高压验电器数量:
1) 5、6号机组: 电压等级500KV 2套; 电压等级220KV 2套; 电压等级6KV 9套。
2) 7、8号机组: 电压等级500KV 2套; 电压等级35KV 2套; 电压等级10KV 5套
3、试验标准按DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程执行。
4、试验单位在试验结束后30天之内出具正规试验报告并盖章(纸质版3份、电子版1份)报送检单位。

审批意见