

SLT-DQ 标中标候选人：合肥新望建筑安装工程有限公司

附件 1：中标候选人对质量标准、交货期、和安全目标的响应情况

质量标准	符合相关的国家法律、法规及规范标准要求，且满足招标文件第五章“发包人要求”
交货期	暂定为合同签订后 6 个月，最终时间以招标人书面通知为准
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故

附件 2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目名称	合同金额	主要工作内容	验收时间
1	临泉县第五人民医院专变配电工程项目	372.93 万元	临泉县第五人民医院专变配电工程	2022.06.17
2	安庆城西工业基础原材料交易市场建设项目 10kV 高压供电工程	3557312.4 元	为从茅清路支线#028 杆及混凝土园区 II G1163 环网柜 204 间隔开关接火至安庆城西工业基础原材料交易市场建设项目配电房，安装配电房内变压器、进线柜、PT 柜、计量柜、出线柜、隔离柜、联络柜等设备，并敷设项目场内电缆至各楼栋，满足项目用电需求。	2022.03.29
3	合肥众鑫工贸有限公司分布式光伏发电项目 EPC 总承包工程	960.00 万元	满足太阳能光伏电站从发电直至并网正常运行所需具备的勘察、设计、采购、运输及储存、建筑安装、施工、调试、试验及检查测试、试运行、消缺、验收、培训、售后服务、过程资料、竣工资料和最终交付投产以及质保等	2024.08.25
4	蚌埠第三中学淮上校区项目 10kV 配电工程	6286953.96 元	蚌埠第三中学淮上校区项目外线及高、低压配电工程，10kV 外线、变压器、高低压配电柜以及变电室基础、地坪等建设内容(确保供电部门验收合格)	2025.03
5	贵池区牛头山梅园新村建设项目 10kV 配电工程	831.98 万元	包括电缆及电缆管道、变压器、高低压柜、电表箱、电缆井、配电房内电缆沟及地面、设备基础等，并配合完成项目整体移交，工程保修期内的缺陷修复和保修并配合相关部门结(决)算、审计等全部工作。	2024.09.13

序号	项目名称	合同金额	主要内容	验收时间
6	蓝科·新站芯屏高科技产业园(一期)供配电工程	10147588.47 元	包括但不限于设备和材料的采购、安装、调试、验收、送电及相关协调工作;10kV 鑫晟二 09 线 23#杆(不含 23#杆)至配电房的外线电缆、安装、排管及工井;安装工程包括配电房内高低乐设备、变压器、高压联络电缆采购及安装,配电房高压进线电缆采购及安装,配电房低压柜至一级配电箱之间的电缆采购及安装,配电房内桥架采购及安装,系统调试,配电房接地等;土建工程包括配电房设备基础、电缆沟、支架及盖板、配电房地面、面及天棚抹灰、涂料、室外电力排管及工井等。	2023. 09. 12

附件 3: 中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、相关证书名称和编号

姓 名	张琨	年 龄	/	拟在本合同任职	项目负责人
职 称	高级工程师	职称专业	机电工程	职称编号	9342024000602105894

附件 4: 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因和否决依据
SLT-D Q	第一个信封(商务及技术文件)初步评审	山东中星安装工程有限公司	业绩证明材料不符合招标文件要求,不符合评标办法 2.1.2 项“类似项目业绩”的要求
		杭州市设备安装有限公司	承诺书签字盖章不符合招标文件要求,不符合评标办法 2.1.1 项“文件签字盖章”的要求
	第二个信封(报价文件)初步评审	湖北正泰电气工程有限公司	报价文件未附投标函,不符合评标办法 2.1.1 项“投标函填写”、“文件填写及组成”的要求